

		DOMANDE (sequenza obbligatoria/guidata)	RISPOSTE =>	SI	NO
Regolamenti vari	1	Esiste un Regolamento di Condominio che mi vieta lo scarico in facciata ?		Vai a 17	Vai a 2
	2	Il Regolamento Edilizio richiede le canne fumarie (<u>edifici in costruzione</u>) ?		Vai a 17	Vai a 3
	3	L'ASL/il Comune vieta lo scarico in facciata sulla base del Regolamento di Igiene ⁽¹⁾ ?		Vai a 4	Vai a 4
	4	La Sovrintendenza / Belle Arti vieta lo scarico in facciata nel mio edificio ?		Vai a 17	Vai a 5
DPR 412/93 + DPR 551/99	5	Installo/sostituisco uno scaldabagno autonomo (individuale) ?		Vai a 16	Vai a 6
	6	L'edificio è bi- /pluri- familiare /condominiale (ci sono altri appartamenti sopra/sotto) ?		Vai a 7	Vai a 16
	7	<u>L'alloggio/l'appartamento</u> era già dotato di <u>impianto autonomo</u> (caldaia individuale) ?		Vai a 8	Vai a 12
	8	Il vecchio apparecchio scaricava già in facciata ("mera sostituzione") ?		Vai a 16	Vai a 9
	9	Monto un apparecchio a <u>tiraggio forzato</u> che non può scaricare nella vecchia C.C.R. ⁽²⁾ ?		Vai a 15	Vai a 10
	10	Ristrutturo l' <u>impianto autonomo</u> (es. nuovi tubi / termoarredi / valvole termostatiche) ?		Vai a 11	Vai a 17
	11	La ristrutturazione coinvolge <u>la totalità degli impianti autonomi</u> dell'edificio?		Vai a 17	Vai a 14
	12	<u>L'edificio</u> è mai stato dotato di un <u>impianto termico</u> (centralizzato opp. teleriscaldamento) ?		Vai a 17	Vai a 13
	13	L'edificio è sotto vincolo della Sovrintendenza / Belle Arti ?		Vai a 14	Vai a 17
	14	Esiste un camino / canna fumaria <u>idonea</u> / <u>adeguabile</u> (es. <u>intubabile</u>) ?		Vai a 17	Vai a 15
	15	Installo un modello a bassi NOx (classe 5 secondo la Norma EN 297 opp. EN 483) ?		Vai a 16	Vai a 17
UNI 7129 (L. 46/90)	16	Rispetto le distanze in facciata per il terminale di scarico (UNI 7129/2001) ?		Vai a 18	Vai a 17
	17	OBBLIGO di SCARICO in CAMINO/CANNA FUMARIA Canne fumarie esterne o intubate per le caldaie autonome, opp. tengo l'impianto attuale		<i>(1) numerose Sentenze TAR hanno sancito che si tratta di una imposizione illegittima</i>	
	18	DEROGA per lo SCARICO in FACCIATA (per <u>caldaie e scaldabagni a gas di portata termica non superiore a 35 kW</u>)		<i>(2) C.C.R. = canna collettiva ramificata, tipo "Shunt", a tiraggio naturale</i>	